

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ :213-2037265
Email: promithies@perama.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πυρόσβεσης και κλιματισμού για το Server Room του Δημαρχείου»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας για «**Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πυρόσβεσης και κλιματισμού για το Server Room του Δημαρχείου**» συνολικού προϋπολογισμού **14.210,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)**, σύμφωνα με την με αρ. 4/2023 και με αρ. πρωτ. 4018/10-03-2023 Μελέτη του Τμήματος Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Πληροφορικής του Δήμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η υπηρεσία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον [N.4412/2016](#).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά όπου να αναφέρεται το κόστος (με υπογραφή και σφραγίδα) για τα ανωτέρω μέχρι και την 18/04/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Περάματος, Δ/ση Λ. Δημοκρατίας 28 - 1ος όροφος Δημαρχείο Περάματος ή στο mail: promithies@perama.gr. (Ψηφιακά υπογραμμένες).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του N.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του N.4412/2016](#). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση [79Α του N.4412/2016](#) και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ([άρθρο 80 παρ. 9 του N.4412/2016](#), όπως συμπληρώθηκε με την [παρ. 7αγ του άρθρου 43 του N.4506/2019](#))

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης**. ([άρθρο 80 παρ.12 του N.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του N.4605/2019](#)) **καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, προς απόδειξη των ανωτέρω.**

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του N.4412/2016)

δ. Τα αναφερόμενα στη μελέτη απαραίτητα πιστοποιητικά

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του N.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του N.4605/2019](#))

23PROC012455518 2023-04-06

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος θα συνεχίσει τη διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση.

**Με Εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας**

ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: ΜΕΛΕΤΗ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Λ. Δημοκρατίας 28 – Πέραμα
Τηλ – 2132037212
It-program@perama.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 4018
Πέραμα 10/03/2023
Αριθμός Μελέτης: 4/2023

**ΜΕΛΕΤΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
SERVER ROOM (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)**

CPV:

35111500-0 - Συστήματα πυρόσβεσης
44115500-4 - Συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης με ψεκαστήρες
45343200-5 - Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμών πυρόσβεσης
39717200-3 - Συσσκευές κλιματισμού
42512000-8 - Κλιματιστικές εγκαταστάσεις
45331221-1 - Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων μερικού κλιματισμού

ΚΑ: 10-7131.0001

1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Έντυπο Οικ. Προσφοράς Ομάδας Α
6. Έντυπο Οικ. Προσφοράς Ομάδας Β

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού πυρόσβεσης και κλιματισμού για το server room του Δημαρχείου.

Ο χώρος του server room του Δημαρχείου φιλοξενεί 4 καμπίνες (rack) , οι οποίες περιλαμβάνουν 6 Η/Υ servers , 1 τηλεφωνικό κέντρο και όλη την απαραίτητη δομημένη καλωδίωση η οποία εξυπηρετεί το εσωτερικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του κτιρίου (τηλεφωνία - δίκτυο).

Πέραν του υψηλότερου κόστους των προαναφερθέντων εξοπλισμών , ο χώρος αυτός έχει καίριο και υψίστης σημασίας ρόλο στην ορθή λειτουργία του Δημαρχείου , τόσο σε επίπεδο hardware όσο και σε software.

Ως εκ τούτου η παρούσα Μελέτη έρχεται να καλύψει τις ανάγκες τόσο για την ορθή λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού (ιδανικές θερμοκρασίες) όσο και της ασφάλειας του σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της παρούσας Μελέτης , τα απαιτούμενα συστήματα διαχωρίζονται σε 2 (δύο) ομάδες:


Ομάδα Α' : Εξειδικευμένο Σύστημα πυρασφάλειας για Server Room (περιλαμβάνει πυρανίχνευση και πυρόσβεση)

Ομάδα Β' : Εξειδικευμένο Σύστημα κλιματισμού για Server Room

Το ύψος της συνολικής δαπάνης το οποίο θα ανέλθει έως του ποσού των **14.210,40€** και για τις δύο ομάδες συνολικά (**Ομάδα Α'** : **7.390,40€** και **Ομάδα Β'** : **6.820,00€**) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με χρηματοδότηση από τον **Κ.Α. 10-7131.0001** τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού πυρόσβεσης και κλιματισμού για το server room του Δημαρχείου» του προϋπολογισμού 2023.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο χώρος του server room του Δημαρχείου (Σχέδιο 1) συνολικού εμβαδού περί τα 10m^2 , περιμετρικά αποτελείται από 2 τοίχους (χωρίσματα γυψοσανίδας) και 2 τοίχους (αυτούσια τοιχοποιία), ενώ το ταβάνι αποτελείται από ψευδοροφή με ενσωματωμένα φωτιστικά και διόδους καλωδίων (ηλεκτρολογικών και δικτύου). Το ύψος του δωματίου ανέρχεται στα 2,15m (έως ψευδοροφή) και επιπλέον 15cm (απόσταση ψευδοροφής έως πλάκα οροφής).



Σχέδιο 1.

Ο χώρος αυτός φιλοξενεί 4 καμπίνες (rack), οι οποίες στο σύνολο τους περιλαμβάνουν: 6 Η/Υ servers, 3 οθόνες LCD, 3 πληκτρολόγια-ποντίκια, 1 υβριδικό τηλεφωνικό κέντρο, 4 UPS, 6 swithes, 4 modem-routers, τερματισμένη δομημένη καλωδίωση 300 θέσεων εργασίας και 1 επίτοιχο κλιματιστικό.

Συνοπλογίζοντας όλα τα παραπάνω δεδομένα, οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τον απαιτούμενο προς Προμήθεια εξοπλισμό διαμορφώνονται ως εξής:

Ομάδα Α': Εξειδικευμένο Σύστημα πυρασφάλειας για Server Room

Το εν λόγω Σύστημα Πυρασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνει υποσύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης/κατάσβεσης με εξής ελάχιστα απαραίτητα χαρακτηριστικά, όπως αυτά παραθέτονται στον Πίνακα 1.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Σύστημα τοπικής κατάσβεσης *	1
2	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός (+ βάσεις)	>2
3	Ανιχνευτής καπνού (+ βάσεις)	>2
4	Πίνακας Πυρανίχνευσης / Κατάσβεσης (>2 ζώνες πυρανίχνευσης)	1
5	Μπαταρία λειτουργίας ανάλογη του συστήματος	>2
6	Φωτεινή πινακίδα (STOP GAS)	1
7	Φαροσειρήνα	1
8	Κομβίο χειροκίνητης ακύρωσης κατάσβεσης	1
9	Κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης	1

10	Λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός εγκατάστασης**	1
11	Εργασίες εγκατάστασης ***	1
12	Εγγύηση εξοπλισμού (έτος)	>2

Πίνακας 1.

***Σύστημα τοπικής κατάσβεσης :** Αποτελείται από φιάλη (>30 lt.) με κατασβεστικό υλικό NOVEC 1230, το οποίο ενδείκνυται για προστασία ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού , εύκαμπτους σωλήνες , πρεσοστάτη , βάση στήριξης φιάλης και ακροφύσιο.

**** Λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός εγκατάστασης :** περιλαμβάνει πυράντοχα καλώδια , πλαστικούς σωλήνες , χαλύβδινους σωλήνες , ηλεκτρολογικά καλώδια και συνοδευτικά εξαρτήματα.

*****Εργασίες εγκατάστασης:** Περιλαμβάνει την τοποθέτηση όλων των ανωτέρω υλικών , (σωλήνων , ανιχνευτών , κομβίων κλπ.) , την σύνδεση τους , την δοκιμή και παράδοση του συστήματος σε ορθή λειτουργία.

Όλα τα ανωτέρω υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει :

1. να συμμορφώνονται με αντίστοιχα πρότυπα EN
2. να φέρουν απαραίτητως σήμανση CE
3. να τοποθετηθούν σύμφωνα με εργοστασιακές προδιαγραφές
4. να τηρούν τις προδιαγραφές του Κανονισμού Πυροπροστασίας (Π.Δ. 41/2018)

Ομάδα Β' : Εξειδικευμένο Σύστημα κλιματισμού για Server Room

Το εν λόγω Σύστημα κλιματισμού θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο για χρήση σε περιβάλλοντα με υψηλά επίπεδα θερμικής αξίας (high heat value) που χαρακτηρίζονται από την παρουσία του εξοπλισμού με υψηλό τεχνολογικό περιεχόμενο. Επιπροσθέτως θα πρέπει να παρέχει αυτόματη εναλλαγή στην ψυκτική ή θερμική λειτουργία, καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου επί 24ώρου βάσεως, έτσι ώστε να γίνεται ρύθμιση της θερμοκρασίας στο εύρος 20-24 βαθμούς °C και της σχετικής υγρασίας σε ποσοστό 50% δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται εντός του Server Room.

Πιο αναλυτικά παρατίθενται στον Πίνακα 2 τα ελάχιστα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά :

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1	Τύπος	Ντουλάπα
2	Inverter	Ναι
3	Ισχύς Ψύξης	> 25000 BTU
4	Ισχύς Θέρμανσης	> 25000 BTU
5	ISO 9001	Ναι
6	Λειτουργία ψύξης	> -5°C
7	Λειτουργία θέρμανσης	< 45°C
8	Επαναλειτουργία μετά από διακοπή ηλ.ρεύματος	ΝΑΙ
9	Συνεχής λειτουργία 24/7	ΝΑΙ
10	Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών	Προαιρετικό
11	Ακρίβεια θερμοστάτη χώρου	+/-0,5C

12	Λειτουργία αφύγρανσης	ΝΑΙ
13	Μέγιστη Ισχύς Θορύβου Εσωτ. Μονάδας	45 dB
14	Ύψος Εσωτερικής Μονάδας	< 2 m.
15	Ενεργειακή Κλάση	>= A+
16	Μήκος σωλήνωσης	< 50 m.
17	Manual και οδηγίες χρήσεως	Ελληνικά
18	Εγγύηση εξοπλισμού	>= 2έτη
19	Εργασίες εγκατάστασης *	Ναι
20	Αποξήλωση υφιστάμενου κλιματιστικού	Ναι

Πίνακας 2.

* **Εργασίες εγκατάστασης** : Περιλαμβάνει την τοποθέτηση του ανωτέρω εξοπλισμού (συμπ. απαραίτητων εξαρτημάτων - καλωδιώσεων - σωληνώσεων), την σύνδεση του , την δοκιμή και παράδοση του συστήματος σε ορθή λειτουργία.

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού πυρόσβεσης και κλιματισμού για το server room του Δημαρχείου όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει ως εξής:

Ομάδα Α' : Εξειδικευμένο Σύστημα πυρασφάλειας για Server Room

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Σύστημα τοπικής κατάσβεσης	1	3.000,00 €	3.000,00 €
2	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός (+ βάσεις)	2	70,00 €	140,00 €
3	Ανιχνευτής καπνού (+ βάσεις)	2	70,00 €	140,00 €
4	Πίνακας Πυρανίχνευσης / Κατάσβεσης	1	600,00 €	600,00 €
5	Μπαταρία λειτουργίας ανάλογη του συστήματος	2	70,00 €	140,00 €
6	Φωτεινή πινακίδα (STOP GAS)	1	100,00 €	100,00 €
7	Φαροσειρήνα	1	100,00 €	100,00 €
8	Κομβίο χειροκίνητης ακύρωσης κατάσβεσης	1	70,00 €	70,00 €
9	Κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης	1	70,00 €	70,00 €
10	Λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός εγκατάστασης	1	400,00 €	400,00 €
11	Εργασίες εγκατάστασης	1	1.200,00 €	1.200,00 €
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	5.960,00 €
			ΦΠΑ 24%	1.430,40 €
			ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	7.390,40 €

Ομάδα Β' : Εξειδικευμένο Σύστημα κλιματισμού για Server Room

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Μονάδα κλιματισμού	1	4.000,00 €	4.000,00 €
2	Σετ Εξαρτημάτων εγκατάστασης (σωληνώσεις - καλωδιώσεις)	1	400,00 €	400,00 €
3	Εργασίες αποξήλωσης	1	100,00 €	100,00 €
4	Εργασίες εγκατάστασης	1	1.000,00 €	1.000,00 €
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	5.500,00 €
			ΦΠΑ 24%	1.320,00 €
			ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	6.820,00 €

Συνολικός προϋπολογισμός Ομάδα Α και Ομάδα Β

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Ομάδα Α' : Εξειδικευμένο Σύστημα πυρασφάλειας για Server Room	5.960,00 €
2	Ομάδα Β' : Εξειδικευμένο Σύστημα κλιματισμού για Server Room	5.500,00 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	11.460,00 €
	ΦΠΑ 24%	2.750,40 €
	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	14.210,40 €

Ο Συντάξας
Κωνσταντίνος Πορίκης
ΤΕ Πληροφορικής

Ο Προϊστάμενος
Σωτήρης Λαμπρινάκος
ΠΕ Πληροφορικής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Λ. Δημοκρατίας 28 – Πέραμα
Τηλ – 2132037212
It-program@perama.gr

Τίτλος : «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού πυρόσβεσης και κλιματισμού για το server room του Δημαρχείου»

Προϋπολογισμός : 14.210,40€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
Κ.Α: 10-7131.0001
Αρ. Μελέτης : 4/2023

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1° (Αντικείμενο)

Α. Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού πυρόσβεσης και κλιματισμού για το server room του Δημαρχείου Περάματος.

Β. Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των ομάδων προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε ομάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων ή μόνο για το σύνολο των ειδών εκάστης ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 2° (Ισχύουσες διατάξεις)

Η εκτέλεση της **προμήθειας** θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/8-8- 2016 τ. Α').

ΑΡΘΡΟ 3° (Συμβατικά στοιχεία)

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας αποτελούνται από το φάκελο της μελέτης με όλα τα συνοδευτικά του έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 4° (Τρόπος εκτέλεσης)

Η εκτέλεση της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΑΡΘΡΟ 5° (Σύμβαση)

Ο ανάδοχος της μετά από την σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας υποχρεούται να προσέλθει εντός 10 ημερών για υπογραφή της σύμβασης .

Άρθρο 7° (Εγγύηση καλής λειτουργίας)

Ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας ανέρχεται τουλάχιστον σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες και περιλαμβάνει οποιοδήποτε βλάβη ή φθορά η οποία δεν προέρχεται από κακή χρήση του εξοπλισμού ή προβλεπόμενη φθορά λόγω χρήσης του εξοπλισμού. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 8° (Προθεσμία εκτέλεσης)

Η προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 9° (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 10° (Τρόπος Πληρωμής)

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 11° (Παραλαβή)

Η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.

Ο Συντάξας
Κωνσταντίνος Πορίκης
ΤΕ Πληροφορικής

Ο Προϊστάμενος
Σωτήρης Λαμπρινάκος
ΠΕ Πληροφορικής

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Σύστημα τοπικής κατάσβεσης	1		
2	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός (+ βάσεις)	2		
3	Ανιχνευτής καπνού (+ βάσεις)	2		
4	Πίνακας Πυρανίχνευσης / Κατάσβεσης	1		
5	Μπαταρία λειτουργίας ανάλογη του συστήματος	2		
6	Φωτεινή πινακίδα (STOP GAS)	1		
7	Φαροσειρήνα	1		
8	Κομβίο χειροκίνητης ακύρωσης κατάσβεσης	1		
9	Κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης	1		
10	Λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός εγκατάστασης	1		
11	Εργασίες εγκατάστασης	1		
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	
			ΦΠΑ 24%	
			ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	

.....
Ο Προσφέρων

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Μονάδα κλιματισμού	1		
2	Σετ Εξαρτημάτων εγκατάστασης (σωληνώσεις - καλωδιώσεις)	1		
3	Εργασίες αποξήλωσης	1		
4	Εργασίες εγκατάστασης	1		
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	
			ΦΠΑ 24%	
			ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	

.....
Ο Προσφέρων

μ μ